

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6506DM0530

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Delabie SCS 18, rue de Maréchal Foch, F-80130 Friville
Vertreiber <i>distributor</i>	Delabie GmbH Freie-Vogel-Straße 369, D-44269 Dortmund
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Eingriff-Sanitärarmatur zur Wandmontage
Modell <i>model</i>	24....
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: HES-20-01012/B-1 vom 25.08.2021 (CST) UBA-Leitlinie/BWGL: K-322446-19-Bs/sg vom 17.12.2019 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: MO 184/20 vom 04.12.2020 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: K-322446-19-Bs/sg vom 17.12.2019 (WHY) UBA-Leitlinie/BWGL: K-290751-17-Bs vom 23.10.2017 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 817 (01.09.2008) DVGW W 574 (01.04.2007) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	25.08.2026 / 21-0508-WNE

03.11.2021 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
2445; 2445EP; 2445LEPS; 2445L	Bauform: Spültischarmatur mit Schwenkauslauf Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 200 mm
2446; 2446S; 2446LEP; 2446L	Bauform: Spültischarmatur mit Schwenkauslauf Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 150 mm
2455; 2455EP; 2455S; 2455L	Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 200 mm
2456; 2456S; 2456LEP	Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 150 mm